

Instruks for Skogbrannberedskap

Indeks for skogbrannfare

Stor fare	> 60
Fare	30 – 60
Liten fare	0 – 30
Ikke vurdert	---

1. Generelt

- Skogbrann, også små tilløp meldes umiddelbart til brannvesenet på 110
- Bålbrenning er forbudt i perioden 15/4-15/9
- Røyking er forbudt i perioden 15/4-15/9 og ellers i året når det er skogbrannfare. Forbudet må formidles tydelig på arbeidstakerens språk

2. Grønn og gul - liten fare og fare (indeks 1-60)

- Vanlig og god oppmerksomhet ved drift, drivstoffhåndtering og maskinvedlikehold.
- Tømmerkjøper og entreprenør skal planlegge og tilrettelegge for drifter med lavest skogbrannfare.
- Entreprenøren skal ha gjennomført 3 timers skogbrannkurs i regi av brannvesenet.
- Skogsmaskiner i drift skal ha påmontert beredskapspakke bestående av skogbrannsmekke, fylt vandunk på 25l, spredekanne og spade/hakke.

3. Oransje - stor fare (indeks over 60)

- Entreprenørene gjennomfører **SAMRÅD** med tømmerkjøper som grunnlag for risikovurdering og sikringstiltak. Samrådet skal dokumenteres og tid for nytt samråd skal avtales i forhold til skogbrannvarsel framover.

Risikovurdering

- Mobildekning
- Adkomst og vanntilgang ved behov for brannslukking
- Spredningsrisiko, vindforhold, nærhet til bebyggelse eller offentlig infrastruktur
- Forhåndskontakt med brannvesen

Sikringstiltak

- Bruken av belter/kjettinger
- Tilpasning av driftsopplegg
 - Prioriter granskog og fuktige områder.
 - Unngå tørr og blokkrik furumark.
 - Unngå sør- og vestvendte lier med mye tørt materiale i skogbunnen
 - Tidsbegrenset kjøring på morgen, dag eller natt
- Vakthold
- Vanning av utkjøringsveier
- Flytting eller stopp av aktivitet


4. Rød - ekstremt stor fare (indeks over 150)

- Tidligere forholdsregler gjelder
- Samrådet vurderer nye tiltak i forhold til risiko på stedet. Dette kan være:
 - Utplassering av flyttbar vannkilde (1000l fat) der lokal vannkilde ikke er tilgjengelig
 - Tilgjengelighet på enkle pumper og slanger separat eller i tilknytning til flyttbar vannkilde
 - Kontakt med lokalt brannvesen om sikringstiltak og bistand til påfylling av flyttbare vannkilder
- Brannvesenet skal forespørres om de vil delta i samrådet eller ha kopi av samrådsskjemaet. Risikovurdering og sikringstiltak skal framgå. I tillegg skal følgende opplysninger omfattes:
 - Mobildekning og nummer til kontaktpersoner
 - Nøyaktig posisjon på drift
 - Utstyr og personer som entreprenør og kjøper kan bidra med ved brann
 - Adkomst og vanntilgang
- Markberedning gjennomføres normalt ikke. Særlige sikringstiltak i samråd med brannvesenet må eventuelt være gjennomført.

5. Nødnummer og beredskap

Uforutsette ulykker og sykdom kan inntreffe. Ladet mobiltelefon skal alltid medbringes – fortrinnsvis på kroppen.

Last opp APP til Norsk Luftambulans. Kan brukes for ambulans, politi og brann:



Telefon skal ha innlagt logg for viktige telefonnummer. Viktige telefonnummer:

AMBULANSE	113
POLITI	112
BRANN	110

Samrådsskjema

Skogeier:	
Kontraktsnr:	
Entreprenør:	
Sted / dato:	

Tiltak:	Nei	Ja	Merknad
God telefondekning:			
Beredskapspakke på maskin:			
Utkjøring i grønt bar / tett på hogst:			
Kjøre uten belter / kjettinger:			
Omlegging av drift / endret utkjøringsveg:			
Tidsbegrenset kjøring (natt / formiddag):			
Forhåndskontakt brannvesen:			
Lett tilgang til vannkilder (større bekk, elv, innsjø):			
Terreng / avstand til adkomstveg:			
Vakthold:			
Stans av oppdraget:			

Planlagt dato for nytt samråd:

Entreprenør

Skogbruksleder / driftsansv.

Samrådet skal utføres av skogbruksleder og entreprenør. Brannfaren skal vurderes daglig. Tiltak vurderes fortløpende, nytt samråd gjennomføres ved endret situasjon. Uavhengig av samråd skal aktivitet avsluttes umiddelbart hvis maskinfører opplever akutt fare for brann.